

Avantouimavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella avantuintikaudella 2021-2022

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriön asetuksesta 354/2008

Näytteenottoajankohta		Uimaveden tutkimukset				Aistinvaraiset arviot:- ei havaittu/ei poikkeavaa					
		Kunta	Lämpötila °C	Suolistoperäiset enterokokit	Escherichia coli koliformiset bakteerit	Hyvää = täyttää vaatimukset	Väri	Mineraaliöljyt	Vaahotaminen	Fenolit	Roskat ja terva-aineet
Pvm	Ranta			rannikko<200/100 ml sisämaa<400/100 ml	rannikko<500/100 ml sisämaa<1000/100 ml						
13.12.2021	Esalankankaan avanto	Kalajoki	1,1	<1	<1	Hyvää	-	-	-	-	-
8.2.2022	Esalankankaan avanto	Kalajoki	0,1	<1	<1	Hyvää	-	-	-	-	-
4.4.2022	Esalankankaan avanto	Kalajoki	0,3	<1	<1	Hyvää	-	-	-	-	-
1.12.2021	Rautiperän avanto	Pyhäjoki	1,3	<1	<1	Hyvää	-	-	-	-	-
1.2.2022	Rautiperän avanto	Pyhäjoki	0,1	<1	<1	Hyvää	-	-	-	-	-
4.4.2022	Rautiperän avanto	Pyhäjoki	0,2	<1	<1	Hyvää	-	-	-	-	-
	Lauttasauna Tahvon avanto	Pyhäjoki									
	Lauttasauna Tahvon avanto	Pyhäjoki									
1.12.2021	Pikkulahti, talviuintipaikka	Raahe	0,2	6	20	Hyvää	-	-	-	-	-
1.2.2022	Pikkulahti, talviuintipaikka	Raahe	0	4	10	Hyvää	-	-	-	-	-
4.4.2022	Pikkulahti, talviuintipaikka	Raahe	0,3	11	<10	Hyvää	-	-	-	-	-
1.12.2021	Hietamaan avanto	Siikajoki	1,5	<1	<1	Hyvää	-	-	-	-	-
1.2.2022	Hietamaan avanto	Siikajoki	1	<1	<1	Hyvää	-	-	-	-	-
4.4.2022	Hietamaan avanto	Siikajoki	1	<1	<1	Hyvää	-	-	-	-	-